



检 验 报 告

Test Report

NO: 2023-JAJC-BG0073G1

委托单位： 福建省中洲消防科技有限公司
产品名称： 柜式七氟丙烷气体灭火装置
产品型号： GQQ90/2.5、GQQ40/2.5、GQQ70/2.5、
GQQ100/2.5、GQQ120/2.5、
GQQ150/2.5、GQQ180/2.5

 玖安检测认证有限公司

Jiu'an testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验报告专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Inspection report special seal", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Inspection report special seal" is invalid.

3、报告无主检、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the principal inspector, Auditor and approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

玖安检测认证有限公司

检验报告

NO:2023-JAJC-BG0073G1

第 1 页 共 34 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置	型号规格	GQQ90/2.5、GQQ40/2.5、GQQ70/2.5、 GQQ100/2.5、GQQ120/2.5、 GQQ150/2.5、GQQ180/2.5
生产日期	2023 年 02 月	商标	中洲
生产单位	福建省中洲消防科技有限公司		
检测单位	玖安检测认证有限公司		
检验类别	型式试验		
送样日期	2023 年 02 月 13 日	到样日期	2023 年 02 月 13 日
样品数量	各 1 套	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2023 年 02 月 14 日
检 验 依 据	GB16670-2006 《柜式气体灭火装置》		
检 验 项 目	1. 外观质量；主要参数；启动方式；绝缘要求；联动性能；灭火要求；喷嘴；驱动器。 2. 灭火剂瓶组：工作压力；密封要求；灭火剂要求；标志。 3. 容器：材料；工作压力；容积和直径；强度要求；密封要求；超压要求。 4. 容器阀：材料；工作压力；强度要求；密封要求；超压要求；工作可靠性要求；耐盐雾腐蚀性能；手动操作要求；标志。 5. 压力显示器：基本性能；标度盘要求；密封要求；强度要求；超压要求；振动要求；温度循环泄漏要求；耐盐雾腐蚀性能。 6. 信号反馈装置：动作要求；强度要求；密封要求；耐电压性能；绝缘要求；耐盐雾腐蚀性能；触点接触电阻；标志。 7. 安全泄放装置：泄放动作压力；耐盐雾腐蚀性能；耐温度循环性能。		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 16670-2006 标准要求，判定合格。 （检验报告专用章） 签发日期：2023 年 05 月 10 日		
备注	GQQ90/2.5 为主型。 本报告替代 2023-JAJC-BG0073，编号为 2023-JAJC-BG0073 作废。 修改内容为第 1 页日期年份信息，第 26 页~第 29 页铭牌标志信息，第 12 页~第 34 页委托单位地址。		

批准：林海峰

审核：陈瑞金

编制：黄小高